



产品认证证书

证书编号: CQC16003142025

申请人名称及地址

厦门唯恩电气有限公司
厦门市同安区大同街道城北工业区

制造商名称及地址

厦门唯恩电气有限公司
厦门市同安区大同街道城北工业区

生产企业名称及地址

厦门唯恩电气有限公司 (V024557)
厦门市同安区朝元路城北工业区759-3

产品名称和系列、规格、型号

电连接器

型号见附件

产品标准和技术要求

CQC1101-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462222-2011认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年04月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0083310



产品认证证书

附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC16003142025

纸号: 83310

产品名称 (中文):

电连接器

规格和型号:

HE-048-MSS+HE-048-FSS 16A 500V IP65
HME-005-MS+HME-005-FS 16A 400V IP65;
HE-006-MS+HE-006-FS 16A 500V IP65;
HE-006-MSS+HE-006-FSS 16A 500V IP65;
HE-010-MS+HE-010-FS 16A 500V IP65;
HE-010-MSS+HE-010-FSS 16A 500V IP65;
HE-016-MS+HE-016-FS 16A 500V IP65;
HE-016-MSS+HE-016-FSS 16A 500V IP65;
HE-024-MS+HE-024-FS 16A 500V IP65;
HE-024-MSS+HE-024-FSS 16A 500V IP65;
HE-032-MS+HE-032-FS 16A 500V IP65;
HE-032-MSS+HE-032-FSS 16A 500V IP65;
HE-048-MS+HE-048-FS 16A 500V IP65。

无分断能力 固定连接器 I类 不带联锁 螺纹端子连接 -40T125 污染等级 3 无负载 500
次操作循环 灼热丝 850℃ 球压 125℃ 针焰 10s PTI175

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>