



# 产品认证证书

证书编号: CQC16003142018

## 申请人名称及地址

厦门唯恩电气有限公司  
厦门市同安区大同街道城北工业区

## 制造商名称及地址

厦门唯恩电气有限公司  
厦门市同安区大同街道城北工业区

## 生产企业名称及地址

厦门唯恩电气有限公司 (V024557)  
厦门市同安区朝元路城北工业区759-3

## 产品名称和系列、规格、型号

电连接器

型号见附件

## 产品标准和技术要求

CQC1101-2011

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462222-2011认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年04月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: \_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0083313



# 产品认证证书

附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC16003142018

纸号: 83313

产品名称 (中文):

电连接器

规格和型号:

HE-006-F.AV.L+HE-006-F.AV.R 16A 500V  
HE-006-M.AV.L+HE-006-F.AV.L 16A 500V  
HE-006-M.AV.R+HE-006-F.AV.R 16A 500V  
HE-010-M.AV.L+HE-010-F.AV.L 16A 500V  
HE-010-M.AV.R+HE-010-F.AV.R 16A 500V  
HE-016-M.AV.L+HE-016-F.AV.L 16A 500V  
HE-016-M.AV.R+HE-016-F.AV.R 16A 500V  
HE-024-M.AV.R+HE-024-F.AV.R 16A 500V  
HE-024-M.AV.L+HE-024-F.AV.L 16A 500V

无分断能力 固定连接器 I类 不带联锁 螺纹端子连接 -40T125 污染等级 3 无负载 500  
次操作循环 灼热丝 850℃ 球压 125℃ 针焰 10s PTI175

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>